

附件 铝合金建筑型材产品质量省监督抽查结果

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	铝合金建筑型材	潍坊亚特金属制品有限公司	2015-4-11	6063-T5 YF-75706	/	合格		山东省产品质量检验研究院
2	铝合金建筑型材	山东顺达铝业有限公司	2015-3-15	6063-T5 70B06	美跃	合格		山东省产品质量检验研究院
3	铝合金建筑型材	山东新昌铝业有限公司	2015-3-2	6063-T5 XC-7006K AA15	双锦	合格		山东省产品质量检验研究院
4	铝合金建筑型材	临朐恒信铝材有限公司	2015-4-16	6063-T5 HX-BJ6001A A	恒德兴	合格		山东省产品质量检验研究院
5	铝合金建筑型材	山东华明铝材有限公司	2015-4-12	6063-T5 2505	伟明	合格		山东省产品质量检验研究院
6	铝合金建筑型材	潍坊鑫丰新材料科技有限公司	2015-3-18	6063-T5 7006S	/	合格		山东省产品质量检验研究院
7	铝合金建筑型材	潍坊广华铝材有限公司	2014-9-12	6063-T5 GH-7006 B	广越	合格		山东省产品质量检验研究院
8	铝合金建筑型材	山东天成兴业铝材有限公司	2015-2-10	6063-T5 TC-7007B	晨旭	合格		山东省产品质量检验研究院
9	铝合金建筑型材	山东康地铝业有限公司	2015-3-7	6063-T5 7006	图形商标	合格		山东省产品质量检验研究院
10	铝合金建筑型材	临朐县汇金金属制品有限公司	2015-3-16	6063-T5 HT-7006	丰功	合格		山东省产品质量检验研究院
11	铝合金建筑型材	临朐县三和铝业有限公司	2014-11-20	6063-T5 808C06 AA10	鑫和	合格		山东省产品质量检验研究院
12	铝合金建筑型材	山东金达双鹏集团有限公司铝业分公司	2015-4-3	6063-T5 7644	图形商标	合格		山东省产品质量检验研究院
13	铝合金建筑型材	山东蒙山铝业有限公司	2015-4-11	6063-T5 MS-70006	蒙山	合格		山东省产品质量检验研究院
14	铝合金建筑型材	山东鹏程铝业有限公司	2015-1-4	6063-T5 82809A B	航亚	合格		山东省产品质量检验研究院
15	铝合金建筑型材	临沂经济技术开发区亚美金属制品有限公司	2015-4-6	6063-T5 8080H B	蓝钻	合格		山东省产品质量检验研究院
16	铝合金建筑型材	临沂鑫缘合成铝业有限公司	2014-11-2	6063-T5 7006 AA10	佳斯特	合格		山东省产品质量检验研究院
17	铝合金建筑型材	临沂市华鑫铝业有限公司	2015-4-10	6063-T5 8803H B	华罗利	合格		山东省产品质量检验研究院
18	铝合金建筑型材	临沂市泰昌铝业有限公司	2015-4-6	6063-T5 82806D B	泰昶	合格		山东省产品质量检验研究院

19	铝合金建筑型材	临沂市豪门铝业有限公司	2015-4-12	6063-T5 HM-2505	图形商标	合格		山东省产品质量检验研究院
20	铝合金建筑型材	临沂市坚盾铝业有限公司	2015-3-17	6063-T5 89806 B	/	合格		山东省产品质量检验研究院
21	铝合金建筑型材	临沂市金石铝业有限公司	2015-3-26	6063-T5 7006	鲁昌	合格		山东省产品质量检验研究院
22	铝合金建筑型材	山东金象铝业有限公司	2014-5-27	6063-T5 JX-868A06	金象	合格		山东省产品质量检验研究院
23	铝合金建筑型材	山东沃德虎标铝材有限公司	2015-3-18	6063-T5 Ti-70109B	/	合格		山东省产品质量检验研究院
24	铝合金建筑型材	山东磐古实业有限公司	2015-4-9	6063 T5 PG-SYG038	图形商标	合格		山东省产品质量检验研究院
25	铝合金建筑型材	山东华之杰新型铝材有限公司	2015-4-5	6063-T5 G70E03-A	诺明	合格		山东省产品质量检验研究院
26	铝合金建筑型材	青岛康泰集团铝业有限公司	2015-3-21	6063-T5 80276E	/	合格		山东省产品质量检验研究院
27	铝合金建筑型材	山东新大地铝业有限公司	2014-5-10	6063-T5 7006	图形商标	合格		山东省产品质量检验研究院
28	铝合金建筑型材	山东连云铝业有限公司	2015-4-13	6063-T5 7006	图形商标	合格		山东省产品质量检验研究院
29	铝合金建筑型材	临朐县恒通金属制品有限公司	2015-4-13	6063-T5 HT-77E44B	亚一 恒越	不合格	壁厚尺寸（最小公称壁厚）；氧化膜性能（膜厚）	山东省产品质量检验研究院
30	铝合金建筑型材	山东圣嘉型材有限公司	2015-4-10	6063-T5 YM1006	/	不合格	壁厚尺寸（最小公称壁厚）；	山东省产品质量检验研究院